

# 学校施設劣化状況調査の結果について

平成30年7月20日  
建設文教委員会提出資料

## ○劣化状況調査の目的

各学校施設の劣化状況を把握し、中長期的な施設整備に係るトータルコストの縮減と予算の平準化を目的とした計画的な改修により、学習ニーズに合った機能性や快適な生活環境を確保するため。

## ○評価基準

評価	評価基準	説明
A	特に問題なし	全体的に、おおむね良好な状態
B	一部に劣化が見られるが、現時点では改修の必要なし	部分的に経年劣化が見られるものの、改修が必要なまでには至らない状態
C	劣化が進んでおり、改修する必要がある	広範囲に経年劣化が見られ、中長期的には改修が必要とされる状態
D	劣化が著しく、早急に改修する必要がある	広範囲に渡り劣化が進んでおり、施設を安定的に維持管理する上で、早い段階で改修する必要がある状態

## ○評価結果

学校名	校舎									屋内運動場									大規模改修歴
	経過年数	屋根屋上	外壁	外部建具	内部仕上	強電設備	弱電設備	衛生設備	暖房設備	経過年数	屋根屋上	外壁	外部建具	内部仕上	強電設備	弱電設備	衛生設備	暖房設備	
帯広小	47	C	B	B	B	B	B	B	B	45	B	B	B	B	B	B	C	C	校 H9、屋 H14
西小	41	D	C	B	C	D	B	C	C	21	B	A	A	A	A	A	B	B	
柏小	40	D	B	B	C	C	B	B	B	40	B	B	B	B	B	B	B	B	
明星小	40	A	B	B	C	D	B	B	B	40	A	B	B	B	B	B	A	A	校 H22
緑丘小	40	B	B	B	C	D	B	D	B	31	D	B	B	B	B	B	B	B	
北栄小	40	D	D	C	C	D	A	D	B	17	A	B	B	B	B	B	A	A	
光南小	32	A	C	B	C	D	B	B	C	15	B	B	A	A	A	A	A	A	
東小	39	C	C	B	C	C	B	C	B	13	A	A	A	A	A	A	A	A	
啓西小	16	A	A	A	A	A	A	A	A	8	A	A	A	A	A	A	A	A	
稲田小	35	C	C	B	C	D	B	C	D	11	A	A	A	A	A	A	A	A	
豊成小	7	A	A	A	A	A	A	A	A	7	A	A	A	A	A	A	A	A	
大空小	45	C	D	D	D	D	B	D	C	45	A	D	D	C	B	B	B	C	
栄小	5	A	A	A	A	A	A	A	A	7	A	A	A	A	A	A	A	A	
若葉小	46	C	B	D	D	D	B	B	C	9	A	A	A	A	A	A	A	A	
広陽小	39	A	D	B	B	D	B	D	B	39	A	B	B	B	D	B	C	C	
花園小	37	B	D	B	B	D	B	C	C	37	B	B	B	B	B	B	C	C	
啓北小	36	A	D	B	B	D	B	C	B	36	C	B	B	B	B	B	B	B	
開西小	33	A	B	B	B	D	B	B	D	33	C	D	B	B	B	B	B	C	
明和小	28	B	B	B	B	C	B	B	D	28	C	B	B	B	B	B	B	C	
森の里小	27	B	B	B	B	C	B	B	C	28	C	D	B	B	B	B	B	C	
つつじ小	19	A	A	A	A	A	C	B	B	20	C	A	A	A	B	B	B	B	
川西小	40	B	D	C	B	C	A	C	B	40	B	D	B	B	B	B	B	C	
清川小	13	A	A	A	A	A	A	A	B	13	B	A	A	A	A	A	A	B	
広野小	44	B	B	C	B	C	B	B	B	42	C	D	D	B	B	B	B	C	
大正小	44	B	A	A	B	B	B	C	A	44	C	B	C	B	B	B	B	B	校 H20
愛国小	37	B	D	C	B	D	B	C	B	37	B	D	B	B	B	B	B	C	
第一中	19	A	A	A	A	B	B	B	B	8	A	A	A	A	A	A	A	A	
第二中	40	C	D	B	B	D	B	C	D	41	B	B	B	B	B	B	B	D	
第四中	37	C	B	C	B	D	B	C	B	28	A	B	B	B	B	B	B	C	
第五中	26	A	A	B	A	C	B	B	B	23	A	A	A	A	B	B	B	B	
第七中	38	D	B	C	B	C	B	C	C	38	A	B	C	B	B	B	C	B	
第八中	45	C	A	D	D	C	B	B	D	45	B	C	D	B	B	B	C	C	
大空中	45	C	B	D	C	C	C	D	D	44	D	C	D	B	B	B	C	C	
南町中	44	D	D	C	C	D	B	B	D	43	D	B	C	B	D	B	C	D	
緑園中	26	A	C	B	A	C	B	B	B	27	A	A	B	A	B	B	B	C	
西陵中	40	B	D	C	C	D	B	B	C	41	B	C	B	C	B	B	C	C	
翔陽中	40	A	A	B	A	A	A	A	A	37	D	A	B	B	B	B	A	A	校 H22
川西中	38	C	D	C	B	D	A	C	C	39	B	C	B	B	B	B	C	B	
清川中	38	C	D	C	B	D	A	C	C	38	C	D	C	B	B	B	C	C	
八千代中	33	A	B	B	B	D	B	B	C	33	B	B	B	B	B	B	B	C	
南商業高	31	A	B	B	A	B	B	B	D	30	A	B	B	A	A	B	B	D	

注記：校舎の経過年数は、最も面積の大きな棟の経過年数。大規模改修歴欄の「校」は校舎、「屋」は屋内運動場の意。  
啓西小のプール棟（経過年数：5年）及び南商業高の武道場棟（経過年数：26年）は、屋内運動場の評価に含む。