

鉄筋コンクリート造【完了検査】チェックシート

令和 年 月 日

完了検査は、対象建築物の工事が、確認に要した図書のとおり実施されたものであるかを確かめるため、各種の検査結果報告書、工事写真等の確認を行う書類検査、及び目視、簡易な計測機器等による測定、または建築物の部分の動作確認等により実施します。

特に、構造規定に関する部分は完了検査時には、仕上げ材により隠ぺいされてしまうため、目視による確認ができません。つきましては、構造種別ごとに検査項目は異なりますが、下記の検査項目について検査をしますので、必要な書類の作成及び準備をするための参考として下さい。

なお、完了検査は工事監理ではありませんので、全数の写真を確認することはしませんが、検査員が特定の部位を指定して確認することがありますので、工事中は過不足なく工事写真を撮影するようお願いいたします。

検査項目	a 検査内容・判定基準等			b 検査・確認結果					
	a-1 検査内容	a-2 判定基準	a-3 検査に用いる図書	検査時に確認する各種書類、工事写真等	検査員記入欄				
	左記検査項目に対応する建築基準法令の規定に基づく検査の内容を示す。	検査内容に対応する建築基準法令の規定の該当条項を示す。	規則第1条の3に規定する図書等のうち、検査で照合を行う図書を示す。		A : 目視検査 B : 計測検査 C : 検査結果報告書等による検査	1次検査	2次検査	法令適合確認	
					上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを検査した。(注)A,B,Cの該当するものを丸で囲む。	合 否	合 否	確認日	
1 全体共通事項	1.1 工事監理状況の確認	① 完了検査申請書第4面「工事監理の状況欄」の記載事項を確認し、工事監理が適切に行われていることを確認	規則第4条 規則第4条の4の2 規則第19号様式	完了検査申請書及び添付図書	・ 完了検査申請書第4面	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		② 建築工事の実況について確認申請書・添付図書との不整合部分の有無を確認		確認済証及び添付図書	・ 自主検査記録 ・	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	1.2 敷地の状況確認	敷地の高低差、がけ等の状況確認(確認、許可等の手続きが必要な擁壁がある場合は、これらの手続きがなされていること)	法第19条 法第88条 法第138条 法第142条 地方公共団体が定める条例	付近見取図 配置図 断面図、 (工作物確認済証及び添付図書等)	・ 自主検査記録、計測記録 ・ 状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	1.3 建築物の外観・形状・寸法	① 柱、はり、壁、床版の位置・スパン寸法・階高の確認	令第3章第6節 令第3章第8節	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 測定記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		② コールドジョイント、ジャンカ、かぶり厚不足等の施工不良がないことを確認		施工方法等計画書	・ 自主検査記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		③ Exp. Jの位置、離隔寸法の確認		各階床伏図 構造詳細図	・ 自主検査記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	1.4 使用建築材料の品質	① 鉄筋の品質 (JIS規格、大臣認定) の確認	法第37条	使用構造材料一覧表 構造詳細図	・ 材料検査記録 (規格証明書、タグ、ロールマーク確認) ・ 受入状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		② コンクリートの品質 (JIS規格、大臣認定) の確認 ※プレキャストコンクリートを除く	法第37条	使用構造材料一覧表 構造詳細図	・ フレッシュコンクリートの品質管理記録 □ 塩化物量試験 検査者： サンプル数： 試験結果： □ アルカリ骨材反応性試験 検査者： サンプル数： 試験結果：	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		③ コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であることの確認	令第74条 昭56建告第1102号	使用構造材料一覧表 構造詳細図 施工方法等計画書 検査申請書添付資料	・ 構造体コンクリートの圧縮強度の検査記録 検査者： サンプル数： 試験結果：	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
2 地盤・基礎	2.1 設計地盤の確認	支持地盤の位置、種類、支持力等の確認 〔 □ 有 □ 無 〕	令第38条 令第93条 平13国交告第1113号	基礎・地盤説明書 基礎伏図	・ 立会い確認記録の作成 ・ 支持地盤の写真 ・ 載荷試験記録	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	2.2 基礎・基礎ぐいの種類、配筋	① 基礎の種類、基礎ぐいの工法、長さ、径、位置	令第38条 令第73条 令第77条の2 令第78条 令第3章第8節	基礎・地盤説明書 基礎伏図 構造詳細図	・ 自主検査記録 ・ 杭工事報告書 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		② 偏心による補強等の確認			・ 偏心による補強要領書(施工図等) (※変更があった場合のみ記入) ・	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		③ 基礎フーチング、底版の寸法、主筋の径、本数、位置、定着等の確認			・ 自主検査記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		④ 場所打ちコンクリートぐいの主筋等の径・本数・位置・定着等の確認			・ 自主検査記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		⑤ かぶり厚さの確認			・ 自主検査記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/

検査項目		a 検査内容・判定基準等			b 検査・確認結果				
		a-1 検査内容	a-2 判定基準	a-3 検査に用いる図書			検査員記入欄		
							1次検査	2次検査	適合確認
2 地盤・基礎	2.3 基礎ばり	① 基礎ばりの断面寸法、主筋及びあばら筋（径・本数・位置）、定着方法、継手工法（種別、位置、長さ）	令第38条 令第73条 平12建告第1463号 令第78条 令第3章第8節	基礎伏図 軸組図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		② -1 偏心の有無 〔 □ 有 □ 無 〕 ② -2 偏心に対する補強等の確認 ② -3 偏心に対する配筋検査記録の作成	令第78条 令第3章第8節		※偏心による変更があった場合のみ記入 ・偏心に対する補強要領書（施工図等） ・偏心に対する補強結果の記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		③ かぶり厚さの確認（継手部分、あばら筋及び補強筋等について共通）	令第79条	構造詳細図	・測定記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
3 柱	3.1 最下階主筋	① 柱寸法、主筋の種類・径・本数・配置（方向）	令第77条 令第3章第8節	基礎伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		② 2 段筋の位置（間隔）の確認			・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		③ 最下階の主筋の基礎に対する定着確認	令第73条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		④ かぶり厚さの確認	令第79条	構造詳細図	・測定記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	3.2 一般階主筋	① 柱寸法、主筋の種類・径・本数・配置（方向）	令第77条 令第3章第8節	各階床伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		② 2 段筋の位置（間隔）の確認			・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		③ かぶり厚さの確認	令第79条	構造詳細図	・測定記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	3.3 最上階主筋	① 柱寸法、主筋の種類・径・本数・配置（方向）	令第77条 令第3章第8節	R階床伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		② 2 段筋の位置（間隔）の確認			・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		③ 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフックの確認	令第73条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		④ 最上階の主筋のはりに対する定着確認	令第73条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		⑤ かぶり厚さの確認	令第79条	構造詳細図	・測定記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	3.4 鉄筋の継手	主筋の継手の種類、位置及び性能・品質の確認（評定品の仕様確認）	令第73条 平12建告第1463号	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	3.5 ふかし部分の補強	ふかしの大きさによる配筋補強確認	令第73条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	3.6 帯筋	① 鉄筋の種類・径・間隔・本数（副帯筋共）及び形状の確認	令第77条 令第3章第8節	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		② 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認	令第77条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		③ 柱・はり接合部の帯筋の配置確認	令第77条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		④ 第1帯筋と柱頭の拘束確認、帯筋の位置確認	令第77条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		⑤ 帯筋の種別の確認 ・在来型帯筋 フック形状、 結束の確認 ・溶接帯筋 認証品、その他	令第73条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		⑥ かぶり厚さの確認	令第79条	構造詳細図	・測定記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	/

検査項目		a 検査内容・判定基準等			b 検査・確認結果				
		a-1 検査内容	a-2 判定基準	a-3 検査に用いる 図書			検査員記入欄		
							1次検査	2次検査	適合確認
4 はり	4.1 はり主筋	① はり断面寸法、はり主筋の種類・径・本数及び位置の確認	令第78条 令第3章第8節	基礎伏図 各階床伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		② 中吊り筋の間隔の確保、カットオフ長さ確認	令第78条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		③ かぶり厚さの確認	令第79条	構造詳細図	・測定記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
	4.2 定着・継手	① はり筋の定着長さ、位置確認	令第73条 令第78条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		② 主筋の継手の種類、位置及び性能・品質の確認（評定品の仕様確認）	令第73条 平12建告第1463号 令第78条	構造詳細図 施工方法等計画書	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		③ はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認	令第73条 令第78条	各階床伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
	4.3 ふかし、貫通孔補強	ふかし部分の補強方法が適切か、貫通孔補強の確認（評定品の仕様確認）	令第3章第6節 令第3章第8節	基礎伏図 各階床伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
	4.4 あばら筋	① あばら筋の種類・径・間隔・本数（劇あばら筋共）の確認	令第78条 令第3章第8節	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		② あばら筋のフック形状、結束の確認	令第73条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		③ かぶり厚さの確認	令第79条	構造詳細図	・測定記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
	4.5 片持ばり	① 片持ばり主筋の定着と上端筋位置確保（先端壁有無）、あばら筋位置確認	令第73条 令第78条	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		② かぶり厚さの確認	令第79条	構造詳細図	・測定記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
5 床版	5.1 床版配筋	① 床版厚さと支持条件、寸法、鉄筋の種類・径・間隔、位置の確認	令第77条の2 令第3章第8節	各階床伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		② 主筋配置（短辺・長辺と折り曲げ配筋）の確認	令第77条の2	各階床伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		③ かぶり厚さの確認	令第79条	構造詳細図	・測定記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
	5.2 定着・重ね継手	① 定着長さ与方法（はりへの定着、隣接床版、段差床版の定着）	令第73条 令第77条の2	各階床伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		② 片持床版の定着と上端筋位置確保（先端壁有無）	令第73条 令第77条の2	各階床伏図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		③ 継手の位置と長さの確認	令第73条 令第77条の2	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
	5.3 補強筋等	① 床版の出入隅部の補強	令第3章第6節	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		② 開口部補強配筋確認	令第3章第6節 令第3章第8節	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		③ 階段部配筋と補強筋確認	令第3章第6節	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /

検査項目		a 検査内容・判定基準等			b 検査・確認結果					
		a-1 検査内容	a-2 判定基準	a-3 検査に用いる図書			検査員記入欄			
							1次検査	2次検査	適合確認	
6 壁	6.1 壁筋	① 壁厚、鉄筋の径、ピッチ、位置（土圧壁主筋・階段受け筋）の確認	令第78条の2	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		② かぶり厚さの確認	令第79条	構造詳細図			A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	6.2 定着・重ね継手	① 定着確認（はり、柱、スラブ、壁定着）	令第73条 令第78条の2	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		② 重ね継手の位置と長さの確認	令第73条 令第78条の2	構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	6.3 補強筋・構造スリット	① 開口補強配筋確認	令第78条の2 令第3章第8節	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・配筋検査記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		② スリット（完全、部分）の位置、形状及び配筋確認	令第78条の2 令第3章第8節	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・自主検査記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
7 その他の検査項目	7.1 設備配管等	設備配管等（C D 管等）の配置確認、及び部材の断面欠損の検討	令第3章第6節 令第129条の2の5	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・自主検査記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	7.2 ガス圧接継手	① 等級・仕様の確認（熱間押抜ガス圧接・A級ガス圧接継手は、日本鉄筋継手協会の規格）	令第73条 平12建告第1463号	施工方法等計画書 各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・施工方法等計画書等 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		② 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量の確認	令第73条 平12建告第1463号	施工方法等計画書 各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・施工方法等計画書等 ・外観検査記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		③ 圧接部の検査（引張試験、超音波探傷試験等）の検査箇所、検査率、合格率等及び補強箇所の確認	令第73条 平12建告第1463号	施工方法等計画書	・検査記録（引張試験・超音波探傷試験） 検査者： 資格： サンプル数： 試験結果：		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	7.3 特殊鉄筋継手	① 評定工法の等級・仕様、採用する検査（検査の方法・検査箇所・検査率・合格率等）及び補強箇所の確認	令第73条 平12建告第1463号	施工方法等計画書 各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・施工計画書 ・検査記録（外観検査・引張試験・超音波探傷試験） ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		② 評定品以外の継手の仕様、採用する検査（検査方法と検査箇所・検査率・合格率等）及び補強箇所の確認	令第73条 平12建告第1463号	施工方法等計画書	・施工計画書 ・検査記録（外観検査・引張試験・超音波探傷試験） ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	7.4 型わく・コンクリートの施工状況	① 型わく及び支柱の締付け、清掃状況確認	令第37条 令第79条	施工方法等計画書	・施工記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		② 打ち込み欠陥部等の断面欠損の処理、型わく等木片撤去補修確認	令第37条 令第79条	施工方法等計画書	・自主検査記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
③ 型わく支柱存置期間の確認		令第76条	施工方法等計画書	・コンクリート工事施工記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /	
④ コンクリート打設後の養生		令第75条 令第76条	施工方法等計画書	・コンクリート工事施工記録 ・施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /	
8 添付書類等										
9 考察 施工管理 工事監理 完了検査結果 の考察 〔不具合についての対応、施工の全体的な状況の評価等〕		工事施工者			工事監理者		検査員			
10 検査結果に伴う手続き及び処置		1 計画変更確認等の有無 （ ☐ 有 ☐ 無 ） 2 確認図書との不整合部分の有無 （ ☐ 有 ☐ 無 ） 3 不整合部分があった場合の措置 （ ☐ 法令不適合 ☐ 追加説明書提出指示 ☐ 軽微な変更処理 ） 4 法令不適合の場合の不適合通知処理年月日・処理番号 （ 平成 年 月 日 ・ ） 5 不適合通知後の処理 ☐ 違反建築物として特定行政庁に連絡・通知 6 追加説明書指示の場合の措置 ☐ 受理年月日・番号 （ 平成 年 月 日 ・ ） 7 軽微な変更処理の場合の措置 ☐ 変更図面提出 ☐								