

鉄骨造【完了検査】チェックシート

令和 年 月 日

完了検査は、対象建築物の工事が、確認に要した図書のとおりを実施されたものであるかを確かめるため、各種の検査結果報告書、工事写真等の確認を行う書類検査、及び目視、簡易な計測機器等による測定、または建築物の部分の動作確認等により実施します。

特に、構造規定に関する部分は完了検査時には、仕上げ材により隠ぺいされてしまうため、目視による確認ができません。つきましては、構造種別ごとに検査項目は異なりますが、下記の検査項目について検査をしますので、必要な書類の作成及び準備をするための参考として下さい。

なお、完了検査は工事監理ではありませんので、全数の写真を確認することはしませんが、検査員が特定の部位を指定して確認することがありますので、工事中は過不足なく工事写真を撮影するようにお願いします。

検査項目	a 検査内容・判定基準等			b 検査・確認結果					
	a-1 検査内容	a-2 判定基準	a-3 検査に用いる図書	検査時に確認する各種書類、工事写真等		検査員記入欄			
	左記検査項目に対応する建築基準法令の規定に基づく検査の内容を示す。	検査内容に対応する建築基準法令の規定の該当条項を示す。	規則第1条の3に規定する図書等のうち、検査で照合を行う図書を示す。			A : 目視検査 B : 計測検査 C : 検査結果報告書等による検査	1次検査	2次検査	法令適合確認
						上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを検査した。(注)A,B,Cの該当するものを丸で囲む。	検査日	検査日	確認日
1 全 体 共 通 事 項	1.1 工事監理状況の確認	① 完了検査申請書第4面「工事監理の状況欄」の記載事項を確認し、工事監理が適切に行われていることを確認	規則第4条規則第4条の4の2規則第19号様式	完了検査申請書及び添付図書	・ 完了検査申請書第4面	A・B・C	合・否	合・否	/
		② 建築工事の実況について確認申請書・添付図書との不整合部分の有無を確認		確認済証及び添付図書	・ 自主検査記録 ・	A・B・C	合・否	合・否	/
	1.2 敷地の状況確認	敷地の高低差、かけ等の状況確認(確認、許可等の手続きが必要な擁壁がある場合は、これらの手続きがなされていること)	法第19条法第88条法第138条法第142条地方公共団体が定める条例	付近見取図配置図断面図、(工作物確認済証及び添付図書等)	・ 自主検査記録、計測記録 ・ 状況写真	A・B・C	合・否	合・否	/
	1.3 建築物の外観・形状・寸法	① 柱、はり、壁、床版の位置・スパン寸法・階高の確認	令第3章第6節令第3章第8節	各階床伏図軸組図構造詳細図	・ 測定記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否	合・否	/
		② コールドジョイント、ジャンカ、かぶり厚不足等の施工不良がないことを確認		施工方法等計画書	・ 自主検査記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否	合・否	/
		③ Exp. Jの位置、離隔寸法の確認		各階床伏図構造詳細図	・ 自主検査記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否	合・否	/
	1.4 使用建築材料の品質	① 鉄筋の品質(JIS規格、大臣認定)の確認	法第37条	使用構造物材料一覧表構造詳細図	・ 材料検査記録(規格証明書、タグ、ロールマーク確認) ・ 受入状況写真	A・B・C	合・否	合・否	/
		② コンクリートの品質(JIS規格、大臣認定)の確認※プレキャストコンクリートを除く	法第37条	使用構造物材料一覧表構造詳細図	・ フレッシュコンクリートの品質管理記録 □ 塩化物量試験 検査者: サンプル数: 試験結果: □ アルカリ骨材反応性試験 検査者: サンプル数: 試験結果:	A・B・C	合・否	合・否	/
		③ コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であることの確認	令第74条、昭56建告第1102号	使用構造物材料一覧表構造詳細図施工方法等計画書検査申請書添付資料	・ 構造体コンクリートの圧縮強度の検査記録 検査者: サンプル数: 試験結果:	A・B・C	合・否	合・否	/
2 地 盤 ・ 基 礎	2.1 設計地盤の確認	支持地盤の位置、種類、支持力等の確認 〔地盤調査結果〕 □ 有 □ 無	令第38条令第93条、平13国交告第1113号	基礎・地盤説明書基礎伏図	・ 立会い確認記録 ・ 支持地盤の写真 ・ 載荷試験記録	A・B・C	合・否	合・否	/
	2.2 基礎・基礎ぐいの種類、配筋	① 基礎の種類、基礎ぐいの工法、長さ、径、位置	令第38条令第73条令第77条の2令第78条令第3章第8節	基礎・地盤説明書基礎伏図構造詳細図	・ 自主検査記録 ・ 杭工事報告書 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否	合・否	/
		② 偏心による補強等の確認			・ 偏心による補強要領書(施工図等)(※変更があった場合のみ記入) ・	A・B・C	合・否	合・否	/
		③ 基礎フーチング、底版の寸法、主筋の径、本数、位置、定着等の確認			・ 自主検査記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否	合・否	/
		④ 場所打ちコンクリートくいの主筋等の径・本数・位置・定着等の確認			・ 自主検査記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否	合・否	/
		⑤ かぶり厚さの確認			・ 測定記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否	合・否	/

検査項目		a 検査内容・判定基準等			b 検査・確認結果				
		a-1 検査内容	a-2 判定基準	a-3 検査に用いる図書		検査員記入欄			
						1次検査	2次検査	適合確認	
2 地盤・基礎	2.3 基礎ばり	① 基礎ばりの断面寸法、主筋及びあばら筋（径、本数、位置）、定着方法、継手工法（種別、位置、長さ）	令第38条 令第73条、 平12建告第1463号 令第78条 令第3章第8節	基礎伏図 軸組図 構造詳細図	・ 配筋検査記録 ・ 施工状況写真 ・	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		②-1 偏心の有無 〔 □ 有 □ 無 〕 ②-2 偏心に対する補強等の確認 ②-3 偏心に対する配筋検査記録の作成	令第78条 令第3章第8節		※偏心による変更があった場合のみ記入 ・ 偏心に対する補強要領書（施工図等） ・ 偏心に対する補強結果の記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		③ かぶり厚さの確認（継手部分、あばら筋及び補強筋等について共通）	令第79条	構造詳細図	・ 測定記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
3 鉄骨工事Ⅰ	使用建築材料の品質（鉄骨造の工事部分の鉄筋、コンクリート及び鋼材等）	① 鉄筋の品質（JIS規格、大臣認定）の確認	法第37条	使用構造物材料一覧表 構造詳細図	・ 材料検査記録の作成（規格証明書、タグ、ロールマーク確認） ・ 受入状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		② コンクリートの品質（JIS規格、大臣認定）の確認 ※プレキャストコンクリートを除く	法第37条	使用構造物材料一覧表 構造詳細図	・ フレッシュコンクリートの品質管理記録 □ 塩化物量試験 検査者： サンプル数： 試験結果： □ アルカリ骨材反応性試験 検査者： サンプル数： 試験結果：	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		③ コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であることの確認	令第74条、 昭56建告第1102号	使用構造物材料一覧表 構造詳細図 施工方法等計画書 検査申請書添付資料	・ 構造体コンクリートの圧縮強度の検査記録 検査者： サンプル数： 試験結果：	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		④ 鋼材・高力ボルト等の品質（JIS規格適合又は大臣認定内容）の確認	法第37条 平12建告第1446号 令第90条 令第92条の2	使用構造物材料一覧表 各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 材料検査記録（規格証明書、タグ、ステンシル等の確認） ・ 受入状況写真 ・	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
		⑤ 鋼材等の許容応力度等	令第90条 平12建告第2464号	使用構造物材料一覧表 構造詳細図	・ 使用材料規格の確認（JIS規格適合又は大臣認定内容の確認） ・	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
4 鉄骨工事Ⅱ ・ 工場製作	4.1 製作工場の選定	建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力があること (1) 大臣認定工場 (2) (1) 以外の工場	令第67条 令第90条 令第92条 規則第1条の3 平12建告第1464号	使用構造物材料一覧表 構造詳細図 各階床伏図 軸組図	・ 工場調査の実施記録 ・ 工場認定書 ・ 鉄骨製作要領書の指示・承認記録 ・	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	4.2 使用建築材料の品質	使用した溶接材料の規格と鋼材の組合せの適否	法第37条 令第67条 平12建告第1464号	使用構造物材料一覧表 構造詳細図	・ 鉄骨製作要領書の指示・承認記録 ・	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	4.3 組立精度の確認（参考：JASS6付則6 鉄骨精度検査基準）	開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度	令第67条 平12建告第1464号	使用構造物材料一覧表 構造詳細図	・ 開先基準図（鉄骨製作要領書）の指示・承認記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	4.4 製品検査1（鉄骨部材の寸法・精度測定）	鉄骨部材の寸法精度（参考：JASS6付則6 鉄骨精度検査基準）	令第67条 平12建告第1464号	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 鉄骨製作要領書、製品検査記録（各工事の施工状況報告書） ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	4.5 高力ボルト接合部の処理	高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径・ピッチ・縁端距離等	令第67条 平12建告第1464号第一号	使用構造物材料一覧表 各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 鉄骨製作要領書、製品検査記録（各工事の施工状況報告書） ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /
	4.6 製品検査2（溶接接合部の品質）（参考：JASS6付則6 鉄骨精度検査基準、U・T規準突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル）	① 溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接） ② 溶接接合部の内部欠陥、寸法・精度・表面欠陥 ・ 内部欠陥・ダイアフラムとフランジのずれ・突合せ継手の食い違い・アンダーカット ・ 割れ外観検査及び超音波探傷検査の結果確認 ③ その他の溶接部の外観外観・形状・寸法	令第67条 平12建告第1464号第二号 令第67条 平12建告第1464号第二号	使用構造物材料一覧表 構造詳細図 使用構造物材料一覧表 構造詳細図	・ 鉄骨製作要領書、製品検査記録（各工事の施工状況報告書） ・ 施工状況写真 ・ 鉄骨製作要領書、製品検査記録（各工事の施工状況報告書） □ 鉄骨溶接部検査報告書 検査者： サンプル数： 試験結果：	A・B・C A・B・C	合・否 /	合・否 /	適合確認 /

検査項目			a 検査内容・判定基準等			b 検査・確認結果				
			a-1 検査内容	a-2 判定基準	a-3 検査に用いる図書		検査員記入欄			
							1次検査	2次検査	適合確認	
5 鉄骨工事 Ⅲ・現場工事	5.1 部材	5.1.1 部材の配置	柱、はり、ブレース、床版等の配置	令第69条 令第3章第5節 令第3章第8節	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 確認申請図書と工作図の照合記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		5.1.2 部材の寸法・形状	柱、はり、ブレース、床版等の寸法・形状	令第3章第8節	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 確認申請図書と工作図の照合記録 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		5.1.3 建て方精度	架構の建方精度 (参考 J A S S 6 付則 6 鉄骨精度検査基準)		各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 鉄骨工事施工計画書および各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
	5.2 高力ボルト接合部 (採用した高力ボルト形式について記述すること。)	5.2.1 トルシ ア形高力ボルト	① 現場受け入れ検査(トルク係数値確認・導入張力確認試験)実施状況の確認	令第92条の2	構造詳細図	・ 高力ボルト接合部継ぎ手基準図(製作要領書)および、高力ボルト現場受け入れ検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
			② ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認	令第92条の2 平12建告第1464号第一号	構造詳細図	・ 高力ボルト接合部継ぎ手基準図(鉄骨製作要領書等)および、高力ボルト接合部検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
			③ ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認	令第67条 平12建告第1464号第一号	構造詳細図	・ 高力ボルト接合部継ぎ手基準図(鉄骨製作要領書等)および、高力ボルト接合部検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
			④ 締付け状態の確認(肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態)の確認	令第92条の2	構造詳細図	・ 高力ボルト接合部継ぎ手基準図(鉄骨製作要領書等)および、高力ボルト接合部検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		5.2.2 高力六角ボルト	① 締め付け機器の調整、現場受け入れ検査(導入張力確認試験)実施状況の確認	令第92条の2	構造詳細図	・ 高力ボルト接合部継ぎ手基準図(鉄骨製作要領書等)および、高力ボルト現場受け入れ検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
			② ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認	令第92条の2 平12建告第1464号第一号	構造詳細図	・ 高力ボルト接合部継ぎ手基準図(鉄骨製作要領書等)および、高力ボルト接合部検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
			③ ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認	令第67条 平12建告第1464号第一号	構造詳細図	・ 高力ボルト接合部継ぎ手基準図(鉄骨製作要領書等)および、高力ボルト接合部検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
			④ 締付け状態の確認(肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態)の確認	令第92条の2	構造詳細図	・ 高力ボルト接合部継ぎ手基準図(鉄骨製作要領書等)および、高力ボルト接合部検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		5.3 現場溶接接合部 (※構造耐力上主要な部分に現場溶接がある場合に記入すること)	① 現場溶接部の部位(確認図書との照合)	令第3章第8節	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 溶接部検査結果報告書 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
			② 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接・すみ肉溶接)	令第92条 令第96条	構造詳細図	・ 溶接部検査結果報告書 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
			③ 溶接接合部の内部欠陥、寸法・精度・表面欠陥 ・ 内部欠陥 ・ ダイアフラムとフランジのずれ ・ 突合せ継手の食違い ・ アンダーカット ・ 割れ	令第67条 平12建告第1464号第二号	構造詳細図	・ 鉄骨製作要領書の指示・承認記録 ・ 製品検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ □ 溶接部検査結果報告書 検査者： サンプル数： 試験結果： ・	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
			④ その他の溶接部の外観・形状・寸法(参考 J A S S 6 付則 6 鉄骨精度検査基準)	令第67条	構造詳細図	・ 鉄骨製作要領書の指示・承認記録 ・ 製品検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 溶接部検査結果報告書 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		5.3.2 現場溶接部分組立精度	開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度	令第67条 令第92条 平12建告第1464号	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 鉄骨製作要領書の指示・承認記録 ・ 製品検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
		5.3.3 現場溶接部の製品検査	外観検査及び超音波探傷検査の結果確認(参考 J A S S 6 付則 6 鉄骨精度検査基準 U T 規準注 7)	令第67条 令第92条 令第96条 平12建告第1464号	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 溶接部検査結果報告書 ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /
	5.4 ブレース接合部		ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材等の確認	令第67条 令第69条 令第3章第8節	各階伏図 軸組図 構造詳細図	・ 接合部継ぎ手基準図(製作要領書) ・ 接合部検査記録(各工事の施工状況報告書) ・ 施工状況写真	A・B・C	合・否 /	合・否 /	 /

検査項目			a 検査内容・判定基準等			b 検査・確認結果					
			a-1 検査内容	a-2 判定基準	a-3 検査に用いる図書			検査員記入欄			
								1次検査	2次検査	適合確認	
5 鉄骨工事Ⅲ・現場工事	5.5 柱の脚部の構造方法 (採用した柱脚工法について記述すること。)	5.5.1 共通	柱脚接合工法と仕様の確認 (確認添付図書との照合)	令第66条 平12建告第1456号 令第3章8節	基礎伏図 軸組図 構造詳細図	・ 確認申請図書と工作図の確認記録 ・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
		5.5.2 認定柱脚	柱脚接合工法と仕様の確認 (確認添付図書との照合)	令第66条 平12建告第1456号 令第3章8節 認定・評定等	基礎伏図 軸組図 構造詳細図	・ 確認申請図書と工作図の確認記録 ・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	5.5.3 露出形式	① アンカーボルトの均等な配置の確認	令第66条 平12建告第1456号第一号 令第3章8節	基礎伏図 軸組図 構造詳細図	・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
					・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
					・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
		② 座金の使用、ナットの戻り止め措置の確認				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
						・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
						・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
						・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	③ アンカーボルトの定着長さの確認				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
					・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
					・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
	5.5.4 根巻き形式	① 根巻き部分の高さの確認	令第66条 平12建告第1456号第二号 令第3章8節	基礎伏図 軸組図 構造詳細図	・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
					・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
					・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
					・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
		② 根巻き部分の立上り主筋の本数及びその頂部のかざ状加工の確認				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
						・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
						・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/
	③ 立上り主筋の定着長さ (根巻き部分・基礎) の確認				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/	
・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真						A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
④ 根巻き部分の帯筋 (令77②③) の確認				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
5.5.5 埋込み形式	① 柱の埋込み深さの確認	令第66条 平12建告第1456号第三号 令第3章8節	基礎伏図 軸組図 構造詳細図	・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
5.6 床スラブ接合部	① 床構造の形式 (合成スラブ)	令第77条の2 令第3章第8節	各階床伏図 軸組図 構造詳細図	・ 床スラブ配筋図・接合部詳細図 (製作要領書) ・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
5.7 帳壁等の接合部	② 床版配筋、シャコネクター (頭付きスタッド等) の施工状況・検査結果の確認			・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
				・ 各工事の施工状況報告書 ・ 施工状況写真		A・B・C	合・否 /	合・否 /	/		
6 添付書類等											
7 考察 施工管理 工事監理 完了検査結果 の考察 〔 不具合についての対応、施工の全体的な状況の評価等 〕			工事施工者		工事監理者		検査員				
8 検査結果に伴う手続き及び処置			1 計画変更確認等の有無 (☐ 有 ☐ 無) 2 確認図書との不整合部分の有無 (☐ 有 ☐ 無) 3 不整合部分があった場合の措置 (☐ 法令不適合 ☐ 追加説明書提出指示 ☐ 軽微な変更処理) 4 法令不適合の場合の不適合通知処理年月日・処理番号 (平成 年 月 日 ・) 5 不適合通知後の処理 ☐ 違反建築物として特定行政庁に連絡・通知 ☐ 6 追加説明書指示の場合の措置 ☐ 受理年月日・番号 (平成 年 月 日 ・) ☐ 7 軽微な変更処理の場合の措置 ☐ 変更図面提出 ☐								