

令和6年5月8日

工事名：上帯広農業センター・川西第2分団詰所複合化施設新築建築主体工事

質疑事項
1. A-01 図、参考数量表 P37 防護柵既製品とありますが、仕様が不明なため、詳細図もしくは仕様をご指示願います。 合わせて車止めの仕様も不明です、詳細をご指示願います。
回 答
1. 防護柵の仕様は、コトブキ アルミ防護柵 EX-82610 同等品以上となります。また、車止めの仕様は、車庫車止め（A-03 図参照）と同じになります。