

令和8年4月16日

工事名：南町中学校長寿命化改修建築主体工事

---

質疑事項
2. 既存棟の建具改修において、数量公開図書では木製建具の撤去は「扉のみ、障子のみ」と記載されており、枠撤去の記載がありません。また、木製建具の改修には「WD 戸枠 850×1900 : 123箇所」の記載があります。木製建具の枠は、全て新設と考えて宜しいでしょうか。
回 答
2. 木製建具の枠は撤去せず既存枠を使用します。「WD 戸枠 850×1900 : 123箇所」は枠の調整が必要な数量を計上しています。