

令和7年6月5日

工事名：稲田小学校屋内運動場屋上防水改修工事

質疑事項

- | |
|---|
| <p>1. ■屋上防水工事における防水仕様について
設計図書では、アスファルト防水D-1 BANKS工法（JSX-020）同等品以上とあります。
他メーカー「昭石化工(株) クロスアーマー XAS-25」の仕様で考えたいと思います。
ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。</p> |
|---|

回答

- | |
|---|
| <p>1. 本工事の防水仕様は「アスファルト防水 BANKS 工法（JSX-020 機械固定併用工法）※同等品以上」としております。
ご提案いただいた工法について、BANKS 工法同様に機械固定（ディスク及びアンカー）をするのであれば同等品とします。</p> |
|---|