

令和 7 年 8 月 1 9 日

工事名：南町中学校増築建築主体工事

| 質疑事項                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 仮設渡り廊下の「コンパネ t12」は、コンクリート型枠用合板 板面品質 B・C 無塗装品と考えて宜しいでしょうか。（図 A-02）</p> <p>2. 仮設渡り廊下の窓ポリフィルム t0.15 を固定する外部側の枠組（45*45）は、柱部にある「24*45 L=200」で固定する脱着可能なものと考えて宜しいでしょうか。（図 A-02）</p> |
| 回 答                                                                                                                                                                                |
| <p>1. 宜しいです。</p> <p>2. 宜しいです。</p>                                                                                                                                                  |