

令和 8 年 8 月 4 日

工事名：大空団地 4 街区建替事業昇降機設備工事（ヒルズ 3 号棟）

質疑事項
1. 工場にて製品組み立て検査の立会は実施されるでしょうか。 2. 無償保守期間はメーカー標準の 3 カ月で宜しいでしょうか。 3. 図 EV-05 高調波対策の方式は k_i 値 1.8 以下のメーカー標準フィルターで宜しいでしょうか。 4. 図 EV-05 遠隔保守は無線方式として宜しいでしょうか。また、有線必須の場合は電話線を LAN ケーブルに変更可能でしょうか。 5. 図 EV-05 公共建築工事標準仕様書にて JIS 材指定のかごパネルは大臣認定を取得した他国の規格品に材料明細添付としても宜しいでしょうか。
回 答
1. 実施しません。 2. 無償保守期間はメーカー標準としてよろしいです。なお、契約不適合責任の期間は、契約書に定めるとおり、引渡しの日から 1 年とします。 3. よろしいです。 4. よろしいです。 5. 材料明細書等により指定材（JIS G 鋼板）と同等以上と確認でき、監督員の承諾を得た場合は、大臣認定を取得した他国規格品を同等品として使用することを承認します。