

令和 8 年 8 月 4 日

工事名：大空団地 4 街区建替事業昇降機設備工事（ヒルズ 3 号棟）

質疑事項
1． 工事概要の工期に記載されております「自主施工期間」の内容をご教示ください。 2． CORINS の登録に際して主任技術者の従事期間はエレベーター据付・調整期間としてよいかな。 3． 現場代理人の定例参加はエレベーター据付・調整期間とし、それ以外は都度依頼があれば出席とする事としてよいかな。 4． かご内壁保護マットの高さは弊社標準仕様の 1800 mmとしてよいかな。 5． 高調波対策種類の DC リアクトル（ki=1.8）は弊社標準仕様の（ki=3.4）としてよいかな。
回 答
1． 冬期における適期施工の観点から現場作業を行わない期間として設定したものです。なお、受注者が自主的に施工することは可能です。 2． よろしいです。 3． よろしいです。 4． よろしいです。 5． よろしいです。