

令和 8 年 9 月 2 日

工事名：（仮称）大空福祉センター新築電気設備工事

質疑事項
1. 【図面番号 E-03】 電気容量が、従量電灯 45234VA、低圧動力 53.45kW となっており、電灯と動力の合計が 50kW 超過となっています。通常、50kW 以上の電気容量であれば低圧引込ではなく高圧引込になると思いますが、北海道電力様とご協議済で、低圧引込が可能となっているのでしょうか。 2. 【数量公開用図書】 別紙 00-0021 に、6kV EM-CET ケーブルとの記載がありますが、これは誤記であり、600V EM-CET ケーブルが正と解釈してよろしいでしょうか。
回 答
1. その通りです。 2. 将来、高圧受電への変更が必要となった場合に備え、6kV EM-CET ケーブルとしております。