

照明リスト

※交換方法：「器具」は既存照明の撤去・産廃処分、「ランプ」は安定器撤去・処分、バイパス工事

施設名	市民文化ホール			施設コード	02-01-01-01	所在地	西5条南1丁目48-2			
建設年	S63	階数	地上4階、地下1階		延床面積	10,898.3㎡	所管課	生涯学習文化課		
年間稼働日数	317	利用時間	9:00～22:00			休日	火曜（祝日は翌日振替）、年末年始			
特記事項	指定管理者（現契約～R9.3.31）、舞台照明（客席照明含む）は交換対象外、LED交換作業に伴い休館日を設定している※					仮設足場	必要	昇降装置	有（要撤去）	

※休館日（大ホール）R9.3.1～R9.3.10（全館）R9.3.11～R9.3.19（小ホール）R9.3.23～R9.3.30

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
地下1階	奈落	288.0	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	14	28	器具	LSS6-4-48	
				T1	白熱灯	スポットライト	IL80W×1	4	4	器具	NTS01100WLE1	
	迫りビット・トレンチ	540.0	4.8	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	24	48	器具	LSS6-4-48	
	電気室	72.0	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	6	12	器具	LSS6-4-48	
	ポイラ室	116.1	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	7	14	器具	LSS6-4-48	
	空調機械室・水槽室	301.8	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	20	40	器具	LSS6-4-48	
	発電機室	36.0	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	4	8	器具	LSS6-4-48	
	中央監視室	8.0	2.4	D4	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	2	4	器具	LSS9-4-48	
消火ポンプ室	-	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	1	2	器具	LSS6-4-48		
ボンベ庫	-	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	1	2	器具	LSS6-4-48		
1階	風除室	54.0	2.4	-	LED	-	-	8	8	-	-	
	エントランスホール	216.0	5.7	R12	白熱灯	ダウンライト 傾斜天井用	IL100W×1	47	47	器具	LRS16-10-40K	
				チ	白熱灯	ブラケットライト	IL100W×1	2	2	ランプ	LDA13D-G/Z100E/S/W/F	
				T13	白熱灯	スポットライト	IL130W×1	22	22	器具	NTS01600WLE1	
				ホ	HID	ブラケットライト	MF250+IL150W	8	8	ランプ	LDR200-220V66N-H-E39/HB	
	事務室	54.0	2.2	-	LED	-	-	1	1	-	-	
				-	LED	-	-	2	4	-	-	
				-	LED	-	-	9	18	-	-	
				-	LED	-	-	4	8	-	-	
	舞台事務室（旧会議室）	36.0	2.2	C4	蛍光灯	直管埋込型 カバー付き	FL40W×8	2	16	器具	LRS15-6-110	
				R2	白熱灯	ダウンライト	IL60W×1	4	4	器具	LRS1-05	
	館長室	12.0	2.2	C4	蛍光灯	直管埋込型 カバー付き	FL40W×8	1	8	器具	LRS15-6-110	
	男性トイレ（事務室横）	8.0	2.2	F1	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL20W×1	1	1	器具	LSS1-2-15	
				R2	白熱灯	ダウンライト	IL60W×1	3	3	器具	LRS1-05	
女性トイレ（事務室横）	4.0	2.2	F1	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL20W×1	1	1	器具	LSS1-2-15		
			R2	白熱灯	ダウンライト	IL60W×1	1	1	器具	LRS1-05		
通用口	1.0	2.4	K2	蛍光灯	カバー付き埋込灯スクエア	FCL40W+30W	1	2	器具	LRS15-3-58		
楽屋1	118.8	2.6	A4	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×2	16	32	器具	LRS3MP/RP-4-46		
			u4	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×1	21	21	器具	LGB81700LE1		
楽屋2	60.0	2.6	A4	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×2	12	24	器具	LRS3MP/RP-4-46		
			u4	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×1	21	21	器具	LGB81700LE1		
楽屋3	72.0	2.6	A4	蛍光灯	直管埋込型 下面開放	FL40W×2	8	16	器具	LRS3MP/RP-4-46		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
1階	楽屋3	72.0	2.6	u4	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×1	23	23	器具	LGB81700LE1	
	楽屋4	72.0	2.6	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	7	14	器具	LRS3MP/RP-4-46	
	楽屋5	20.0	2.4	u4	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×1	23	23	器具	LGB81700LE1	
				C4	蛍光灯	直埋込型 カバー付き	FL40W×8	1	8	器具	LRS15-6-110	
				u4	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×1	7	7	器具	LGB81700LE1	
	廊下	-	2.7	R2	白熱灯	ダウンライト	IL60W×1	23	23	器具	LRS1-05	
				カ	白熱灯	ブラケットライト	IL60W×2	3	6	ランプ	LGB51516LE1	
				A2	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL20W×2	8	16	器具	LRS3-2-30	
				e2	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×2	9	18	器具	LSS6-4-30	
	警備員室	12.0	2.2	e2	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×2	1	2	器具	LSS6-4-30	
	清掃員室	14.0	2.2	O1	蛍光灯	シーリングライト プルススイッチ付き	FL20W×5	1	5	器具	LSS15-7-58	
	ミーティング室(倉庫)	21.0	2.4	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	3	6	器具	LRS3MP/RP-4-46	
	給湯室	4.0	2.4	A1	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL20W×1	1	1	器具	LRS3-2-15	
				F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23	
	男性トイレ(楽屋側)	16.0	2.4	F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23	
				R2	白熱灯	ダウンライト	IL60W×1	4	4	器具	LRS1-05	
	女性トイレ(楽屋側)	20.0	2.4	F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23	
				R2	白熱灯	ダウンライト	IL60W×1	5	5	器具	LRS1-05	
	EPS(警備員室前)	6.0	-	G1	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×1	1	1	器具	LSS6-4-23	
	EPS(ELV横)	5.0	-	G1	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×1	1	1	器具	LSS6-4-23	
	ELV機械室	4.0	-	G1	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×1	1	1	器具	LSS6-4-23	
	備品庫(小ホール裏)	12.0	-	D4	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	1	2	器具	LSS9-4-48	
	ピアノ庫(小ホール裏)	12.0	-	D4	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	1	2	器具	LSS9-4-48	
	搬入口(小ホール裏)	8.0	2.7	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	1	2	器具	LRS3MP/RP-4-46	
				N2	HID	投光器 屋外用	HF400W×1	1	1	器具	LPJ1W-180	
	荷捌きスペース(小ホール側)	20.0	2.7	A2	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL20W×2	3	6	器具	LRS3-2-30	
e2				蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×2	3	6	器具	LSS6-4-30		
搬入口(大ホール裏)	35.0	2.7	N2	HID	投光器 屋外用	HF400W×1	2	2	器具	LPJ1W-180		
荷捌きスペース(大ホール側)	49.0	2.7	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	4	8	器具	LRS3MP/RP-4-46		
			e1	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×1	2	4	器具	LSS6-4-23		
			e2	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×2	7	14	器具	LSS6-4-30		
光庭	64.0	-	R2	白熱灯	ダウンライト	IL60W×1	1	1	器具	LRS1-05		
			X2	HID	スポットライト 屋外用	MF150W×1	1	1	器具	LPJ1M-180		
2階	コーヒESHOPP	58.0	2.5	ワ	白熱灯	シーリングライト	IL60W×1	5	5	器具	LGB51516LE1	
				R1	白熱灯	ダウンライト	IL40W×1	15	15	器具	LRS1-05	
				チ	白熱灯	ブラケットライト	IL100W×1	8	8	ランプ	LDA13D-G/Z100E/S/W/F	
	練習室1横物入	2.0	2.7	D4	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	1	1	器具	LSS9-4-48	
練習室1	49.0	2.7	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	6	12	器具	LRS3MP/RP-4-46		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考	
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計				
2階	練習室2	58.0	2.7	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	12	24	器具	LRS3MP/RP-4-46		
	練習室3	61.0	2.7	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	12	24	器具	LRS3MP/RP-4-46		
	練習室4	64.0	2.7	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	12	24	器具	LRS3MP/RP-4-46		
	練習室5前室	6.0	2.4	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05		
	練習室5	56.0	2.4	B3	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付き	FL110W×1	7	7	器具	LRS6-4-48		
					T1	白熱灯	スポットライト	IL80W×1	16	16	器具	NTS01100WLE1	
	リハーサル室前室	9.0	2.4	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	3	3	器具	LRS1-05		
	リハーサル室	140.3	2.7	B3	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付き	FL110W×1	14	14	器具	LRS6-4-48		
					B1	蛍光灯	直埋込型 ルーバ付き	FL40W×1	2	2	器具	LRS3CG1A-4-25	
					T1	白熱灯	スポットライト	IL80W×1	16	16	器具	NTS01100WLE1	
	リハーサル室物入			R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	1	1	器具	LRS1-05		
	給湯室	12.0	2.4	A1	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL20W×1	1	1	器具	LRS3-2-15		
					F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23	
	給湯室奥物入	-	2.4	D3	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×1	1	1	器具	LSS9-4-23		
	男性トイレ（練習室側）	10.0	2.4	-	LED	-	-	1	1	-	-	交換対象外	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	3	3	器具	LRS1-05		
	女性トイレ（練習室側）	10.0	2.4	-	LED	-	-	1	1	-	-	交換対象外	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	4	4	器具	LRS1-05		
PS（練習室側）	3.5	-	G1	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×1	1	1	器具	LSS6-4-23			
EPS（ELV横）	5.0	-	G1	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×1	1	1	器具	LSS6-4-23			
PS（ELV横）	4.0	-	G1	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL20W×1	1	1	器具	LSS6-4-23			
廊下	-	2.7	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	24	24	器具	LRS1-05			
			-	LED	-	-	5	10	-	-			
3階	予備室	29.5	2.7	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	5	10	器具	LRS3MP/RP-4-46		
	会議室1	57.6	2.7	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	12	24	器具	LRS3MP/RP-4-46		
	会議室2	61.2	2.7	A4	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL40W×2	12	24	器具	LRS3MP/RP-4-46		
	特別会議室	148.5	2.5	オ	蛍光灯	天井直付け特殊器具	FLR40W×1	20	20	ランプ	LDL40S・D/29/35-K		
				オ	白熱灯	天井直付け特殊器具	IL60W×1	28	28	ランプ	LDL40S・D/29/35-K		
				F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	52	52	器具	LSS1-4-23		
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	20	20	器具	LRS1-05		
	空調機械室（北側）前室	2.0	2.7	A1	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL20W×1	1	1	器具	LRS3-2-15		
	空調機械室（北側）	64.7	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	9	18	器具	LSS6-4-48		
	空調機械室（南側）	312.0	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	6	12	器具	LSS6-4-48		
	男性トイレ	12.5	2.4	-	LED	-	-	1	2	-	-		
				R1	白熱灯	ダウライト	IL40W×1	3	3	器具	LRS1-05		
	女性トイレ	14.0	2.4	-	LED	-	-	1	2	-	-		
R1				白熱灯	ダウライト	IL40W×1	4	4	器具	LRS1-05			
給湯室	4.0	2.4	A1	蛍光灯	直埋込型 下面開放	FL20W×1	1	1	器具	LRS3-2-15			
			F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	1	1	器具	LSS1-4-23			

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
3階	通訳ブース1	8.0	2.1	K3 R8	蛍光灯 白熱灯	カバー付き埋込灯オーバル ダウライト	FL40W×2 IL100W×1	1 1	1 1	器具 器具	LRS3-4-37 LRS1-13	
	通訳ブース2	5.0	2.1	K3 R8	蛍光灯 白熱灯	カバー付き埋込灯オーバル ダウライト	FL40W×2 IL100W×1	1 1	1 1	器具 器具	LRS3-4-37 LRS1-13	
	通訳ブース3	5.0	2.1	K3 R8	蛍光灯 白熱灯	カバー付き埋込灯オーバル ダウライト	FL40W×2 IL100W×1	1 1	1 1	器具 器具	LRS3-4-37 LRS1-13	
	通訳ブース4	8.0	2.1	K3 R8	蛍光灯 白熱灯	カバー付き埋込灯オーバル ダウライト	FL40W×2 IL100W×1	1 1	1 1	器具 器具	LRS3-4-37 LRS1-13	
	廊下	-	2.7	V3 R2 R12 F3	蛍光灯 白熱灯 白熱灯 蛍光灯	直管埋込型 スクエア型 ダウライト ダウライト 傾斜天井用 直管露出型 トラフ型	FL20W×4 IL60W×1 IL100W×1 FL40W×1	3 25 10 10	12 25 10 10	器具 器具 器具 器具	LRS15-3-41 LRS1-05 LRS16-10-40K LSS1-4-23	
	廊下 (ELV入口)	-	-	J3	蛍光灯	直管埋込型 下面開放ウォールウォッシャー	FL40W×1	1	1	器具	LRS6CG1A-4-25	
	設備機械室	148.5	-	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	16	32	器具	LSS6-4-48	
階段室	A階段 (1~2階、コヒートショップ)	-	5.7	チ	白熱灯	ブラケットライト	IL100W×1	2	2	ランプ	LDA13D-G/Z100E/S/W/F	
	B階段 (1~2階、コヒートショップ裏)	-	-	h5	蛍光灯	直管露出型 逆富士型 非常照明兼用電池内蔵	FL20W×1	2	2	器具	K1-LSS9-2-15	
	C階段 (1~2階、小ホール)	-	7.2	S2	HID	ダウライト	MF100W×1	2	2	器具	LRS2-120	
	D階段 (1~3階、大ホールホワイエ西側)	-	-	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	6	6	器具	LRS1-05	
	D階段 (1~3階、大ホールホワイエ西側)	-	-	r2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	12	12	器具	LRS1-05	
	E階段 (1~3階、大ホールホワイエ東側)	-	-	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	6	6	器具	LRS1-05	
	E階段 (1~3階、大ホールホワイエ東側)	-	-	r2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	12	6	器具	LRS1-05	
	F階段 (1~4階、大ホール客席西側)	-	-	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	6	6	器具	LRS1-05	
	G階段 (1~4階、大ホール客席東側)	-	-	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	6	6	器具	LRS1-05	
	H階段 (B1~PH、大ホール西側)	-	-	d1	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL20W×1	6	6	器具	LSS9-2-15	
	I階段 (B1~PH、大ホール東側)	-	-	d1	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL20W×1	6	6	器具	LSS9-2-15	
	J階段 (1~3階、小ホール北側)	-	-	d1	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL20W×1	6	6	器具	LSS9-2-15	
	K階段 (1~3階、小ホール南側)	-	-	d1	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL20W×1	6	6	器具	LSS9-2-15	
	L階段 (1~3階、一般通路)	-	-	R2 r1	白熱灯 白熱灯	ダウライト ダウライト	IL60W×1 IL40W×1	10 6	10 6	器具 器具	LRS1-05 LRS1-05	
M階段 (1~3階、楽屋側)	-	-	d1	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL20W×1	6	6	器具	LSS9-2-15		
大ホール	通路	-	-	ハ	白熱灯	ブラケットライト	IL150W×1	10	10	ランプ	LDR11N-W/HB15	
	1階ホワイエ	280.5	2.7	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	58	58	器具	LRS1-05	
				R20	白熱灯	ダウライト スクエア	IL85W×1	8	8	器具	LRS16-10-40K	
				R21	白熱灯	ダウライト	IL50W×1	8	8	器具	LRS1-05	
	1階男性トイレ	63.0	2.4	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	22	22	器具	LRS1-05	
				F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	6	6	器具	LSS1-4-23	
1階女性トイレ	63.0	2.4	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	22	22	器具	LRS1-05		
			F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	6	6	器具	LSS1-4-23		
2階ホワイエ	280.5	2.7	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	60	60	器具	LRS1-05		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
大ホール	2階客席前室	-	2.4	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	16	16	器具	LRS1-05	
	2階親子席（東側）	5.1	2.4	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	2階音響室	11.3	2.5	J1	蛍光灯	直管露出型 トラフ型 非常照明兼用電池内蔵	FL20W×2+IL40W	2	4	器具	K1-LSS1-4-23	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	2階映写室	13.3	2.5	J1	蛍光灯	直管露出型 トラフ型 非常照明兼用電池内蔵	FL20W×2+IL40W	2	4	器具	K1-LSS1-4-23	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	2階調光室	11.3	2.5	J1	蛍光灯	直管露出型 トラフ型 非常照明兼用電池内蔵	FL20W×2+IL40W	2	4	器具	K1-LSS1-4-23	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	2階親子席（西側）	5.8	2.4	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	3階ホワイエ	280.5	2.7	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	51	51	器具	LRS1-05	
				F4	蛍光灯	直管露出型 トラフ型電池内蔵	FL40W×1	3	3	器具	K1-LSS1-4-23	
	3階ホワイエ			r1	白熱灯	ダウライト	IL40W×1	3	3	器具	LRS1-05	
	3階客席前室	-	2.4	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	3階男性トイレ	9.0	2.4	J3	蛍光灯	直管埋込型 下面開放ウォールウォッシャー	FL40W×1	2	2	器具	LRS6CG1A-4-25	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	5	5	器具	LRS1-05	
	3階女性トイレ	9.0	2.4	J3	蛍光灯	直管埋込型 下面開放ウォールウォッシャー	FL40W×1	2	2	器具	LRS6CG1A-4-25	
R2				白熱灯	ダウライト	IL60W×1	6	6	器具	LRS1-05		
4階通路	-	2.4	D1	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL20W×1	6	6	器具	LSS9-2-15		
4階調光盤室	-	2.5	E4	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×2	4	8	器具	LSS6-4-48		
キャットウォーク	-	-	G3	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	10	10	器具	LSS6-4-23		
			T2	白熱灯	スポットライト	IL85W×1	2	2	器具	NTS01100WLE1		
小ホール	客席前室（通路含む）	-	2.7	R12	白熱灯	ダウライト 傾斜天井用	IL100W×1	6	6	器具	LRS16-10-40K	
	ホワイエ（1・2階） （電話台） （円柱）	156.0	2.7	R12	白熱灯	ダウライト 傾斜天井用	IL100W×1	30	30	器具	LRS16-10-40K	
			7.2	S2	HID	ダウライト	MF100W×1	2	2	器具	LRS2-120	
			7.2	二	白熱灯	ブラケットライト	IL75W×2	10	20	器具	XSZB83321CB1	
			-	R1	白熱灯	ダウライト	IL40W×1	4	4	器具	LRS1-05	
	男性トイレ	31.5	2.4	ム	白熱灯	円柱付帯特殊器具	IL75W×24	1	24	ランプ	XSZB83321CB1	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	18	18	器具	LRS1-05	
	女性トイレ	31.5	2.4	F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	2	2	器具	LSS1-4-23	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	21	21	器具	LRS1-05	
	多目的トイレ	-	2.4	F3	蛍光灯	直管露出型 トラフ型	FL40W×1	2	2	器具	LSS1-4-23	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	SK	-	2.4	D4	蛍光灯	直管露出型 逆富士型	FL40W×2	1	2	器具	LSS9-4-48	
	3階通路	21.0	-	G2	蛍光灯	直管露出型 反射笠付ガード付	FL20W×1	1	1	器具	LSS6-4-23	
R2				白熱灯	ダウライト	IL60W×1	1	1	器具	LRS1-05		
3階調光室1	18.0	2.5	I3	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付き	FL40W×2	2	4	器具	LRS3CG1A-4-41		
3階調光室2	18.0	2.5	I3	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付き	FL40W×2	2	4	器具	LRS3CG1A-4-41		
			R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05		
3階映写室	18.0	2.5	I3	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付き	FL40W×2	2	4	器具	LRS3CG1A-4-41		

階数	室名	面積 [㎡]	天井高 [m]	照明器具						交換方法	LED器具 公共型番/参考型番	備考
				図面記号	種類	器具形状	ランプ	設置台数	ランプ数合計			
小ホール	3階映写室	18.0	2.5	R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	3階音響室	18.0	2.5	I3	蛍光灯	直管埋込型 ルーバ付き	FL40W×2	2	4	器具	LRS3CG1A-4-41	
				R2	白熱灯	ダウライト	IL60W×1	2	2	器具	LRS1-05	
	キャットウォーク	-	-	G3	蛍光灯	直管露出型 反射笠付	FL40W×1	6	6	器具	LSS6-4-23	
T2				白熱灯	スポットライト	IL85W×1	2	2	器具	NTS01100WLE1		
屋外	外壁	-	-	□	白熱灯	ブラケットライト外壁用	IL100W×1	17	17	器具	XLGE5015CE1	
	軒下	-	-	R14	白熱灯	ダウライト防雨型	IL85W×1	3	3	器具	LRS1RP-08	
	外灯	-	-	イ	HID	ポール式外灯	MF100W×2	6	12	器具	LST4-60	